

Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Детали				
2	АПЭ 1377.0-1-01	Хомут для труб Дн 32-48	3	
Стандартные изделия				
3		Гайка М8, ГОСТ 5915-70	3	
4		Шайба 804 ГОСТ 11371-78	3	
АПЭ 1381.0-02				
Сборочные единицы				
1	АПЭ 1381.0-10-02	Опора	1	
Детали				
2	АПЭ 1378.0-1	Хомут для труб Дн 59	3	
Стандартные изделия				
3		Гайка М10, ГОСТ 5915-70	3	
4		Шайба 1004 ГОСТ 11371-78	3	
АПЭ 1381.0-03				
Сборочные единицы				
1	АПЭ 1381.0-10-03	Опора	1	

Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Детали				
2	АПЭ 1378.0-1-01	Хомут для труб Дн 70-89	3	
Стандартные изделия				
3		Гайка М12, ГОСТ 5915-79	3	
4		Шайба 1204 ГОСТ 11371-78	3	

АПЭ 1381.0
Исполнитель: Голубов Валерий Владимирович
Формат: А4

АПЭ 1381.0
Исполнитель: Голубов Валерий Владимирович
Формат: А4

Обозначение	Размеры в мм							Масса, кг	
	Дн*	L*	L1*	L2*	L3*	L4	L5		L6
АПЭ 1381.0-10	18..30	430	150	60	75	155	770	110	2,2
-01	32..49	530	200	70	90	165	220	115	3,2
-02	50..65	700	250	105	125	185	270	135	5,6
-03	70..89	765	250	125	145	220	270	160	5,6

* Размеры для справок


АПЭ 1381.0 СБ			
Исполнитель:	Исполнитель:	Опора для крепления 3х труб Дн 18-89 к кирпичной стене	Лист 1 из 1
Разработчик:	Исполнитель:	Сборочный чертёж	Масштаб: 1:1
Проверщик:	Исполнитель:		Спецификация: Москва
Исполнитель:	Исполнитель:		Формат: А4

Изм. №	Лист	№ докум.	Изд.	Дата	Кол.	Примечание	5 908-1	
							Зона	Лист
							Обозначения	
							Наименование	
							Документация	
							АПЭ 1381 0-10 СБ	
							Сборочный чертеж	
							Переменные данные для исполнения	
							АПЭ 1381 0-10	
							Детали	
							Опора	
							Угелок 6-36x36 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	
							L=430±1,5	
							1 0,92 кг	
							АПЭ 1381 0-2	
							Перекладина	
							Угелок 6-50x50 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	
							L=135±1	
							2 0,5 кг	
							АПЭ 1381 0-10-01	
							Детали	
							Опора	
							Угелок 6-45x45 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	
							L=530±1,5	
							1 1,8 кг	
							АПЭ 1381 0-10	
							Опора	
							СПКБ "Спецвтоматика" Москва	
							Лист 1 из 2	

Изм. №	Лист	№ докум.	Изд.	Дата	Кол.	Примечание	5 908-1	
							Зона	Лист
							Обозначения	
							Наименование	
							Перекладина	
							Угелок 6-50x50 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	
							L=145±1	
							2 0,55 кг	
							АПЭ 1381 0-10-02	
							Детали	
							Опора	
							Угелок 6-63x63 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	
							L=700±1,5	
							1 4,0 кг	
							АПЭ 1381 0-6	
							Перекладина	
							Угелок 6-50x50 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	
							L=165±1	
							2 0,62 кг	
							АПЭ 1381 0-10-03	
							Детали	
							Опора	
							Угелок 6-90x90 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	
							L=765±1,5	
							1 7,4 кг	
							АПЭ 1381 0-8	
							Перекладина	
							Угелок 6-50x50 ГОСТ 8509-72 Ст 3 ГОСТ 535-79	
							L=200±1	
							2 0,75 кг	
							АПЭ 1381.0-10	
							Лист 2 из 2	

Серия 5957-1
 Тепловые конструкции
 Изготовитель и дата
 Место изготовления
 Листов в сборе

АПЭ 1381.0-10СБ



Обозначение	Размеры в мм								Масса кг	
	L*	L1*	L2*	L3	L4	e	e1	a		d
АПЭ 1381 0-10	480	86	135	140		229	75	20	7	1,02
-01	530	95	145	190	50	299	90	25	9	2,9
-02	700	113	165	240		394	125	35	11	5,24
-03	768	140	200		55	426	145	50	13	8,9

- 1 Сварные швы по ГОСТ 5264-80
Электрод Э42 ГОСТ 9467-75
- 2 Н14, ± 1/2
- 3* Размеры для справок

АПЭ 1381.0-10СБ				Лист	Масса	Масштаб
Исполнитель	№ документа	Подпись	Дата			
Проверено	Актуально	Исполнено	Исполнено			
Технолог	Актуально	Исполнено	Исполнено			
Исполнитель	Уткина	Исполнено	Исполнено			
Исполнитель	Азаров	Исполнено	Исполнено			
Копировал Коргошова				СПДС Специальтехника Москва		Формат А3